

Ostrów Mazowiecka, dnia 13 lipca 2016 r.

IZP. 272.9.2016

WYKONAWCY

Powiat Ostrowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, ul. 3 Maja 68, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka, informuje że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej nr 2653W” ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia: 125883 – 2016 w dniu 8 lipca 2016 r. Stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

1. Proszę o podanie w jakiej wersji kosztorys należy dołączyć do oferty, kosztorys kalkulacji szczegółowej czy uproszczonej.

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć kosztorys kalkulacji uproszczonej.

2. Proszę o podanie jaki typ barier będzie wykorzystywany w realizacji zamówienia. W przekrojach normalnych podany jest typ barier U-12a a na rys. projekt zagospodarowania terenu U-12b.

Odpowiedź:

Należy zastosować bariery ochronne U-12a typu olsztyńskiego w kolorze biało-czerwonym na słupkach z rur śr. 60,3 mm – zgodnie z pozycją 36d.4 przedmiaru robót.

WIZ STAROSTY

mgr Urszula Wołosiewicz
WICESTAROSTA